



PLANTA PISO 3 CTES. DEBILES  
ESC. 1 : 75

NOTAS :

- 1.- TODAS LAS CANALIZACIONES SE EJECUTARAN EN DUCTO PVC CONDUIT
- 2.- LA ALTURA DE ARTEFACTOS DEBERA DEFINIRSE EN OBRA
- 3.- LAS CANALIZACIONES EN CIELO FALSO, DEBERAN QUEDAR ORDENADAS, PROCURANDO QUE TODAS LLEVEN EL MISMO SENTIDO PARA EVITAR CRUZAMIENTOS DE DUCTOS.
- 4.- TODA INSTALACION,RECORRIDO Y CANALIZACION EN GENERAL SE DEBERA EJECUTAR Y COORDINAR EN TERRENO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CON LOS ESPECIALISTAS CORRESPONDIENTES.
- 5.- CANALIZACION DE PARLANTE EN PVC 25mmø
- 6.- CANALIZACION DE SENSORES DE HUMO EN PVC 20mmø
- 7.- CANALIZACION DE CAMARAS CCTV EN PVC 25mmø
- 8.- CANALIZACION DE CITOFOONO EN PVC 20 Y 25mmø
- 9.- CANALIZACION DE TIMBRE EN PVC 16mmø

SIMB.	DESCRIPCION
Ⓜ	SENSOR DE HUMO
Ⓟ	PARLANTE INTELIGENTE
•	CALA DERIVACION DE PVC 1/2"
◻	CAMARA SEGURIDAD CCTV
Ⓛ	CHUFRERA TIMBRE
Ⓢ	PULSADOR TIMBRE
Ⓛ	CITOFOONO
Ⓛ	CENTRAL CABLES INTERIOR DETRO. (CITOFOONO-PARLANTE)
Ⓛ	CANALIZACION DE CONTROL, ENTER TERNO Y PANEL, COLECTOR DE CABLES

TODOS LOS MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACION PARA SU USO CUMPLEN CON ESE REQUISITO

UBICACION

MIGUEL CLARD

ALTEREZ REAL

JOSE TOMAS RIDER

JOSE TOMAS RIDER

INSCRIPCION N°

FECHA :

PROYECTO DE CORRIENTES DEBILES

" EDIFICIO ALFEREZ REAL "

CALLE : ALTEREZ REAL 1161

COMUNA : PROVIDENCIA

PROPIETARIO

LAMINA 4 DE 6

FECHA : ABRIL DE 2023

PROYECTO: S.A.R.

REVISO : S. ALEMPARTE

INSTALADOR

Imodo: 6

RUT: 77.036.467-8

Rcp. Legal: Rodrigo Rojas Galdames

RUT: 13.234.734-4

SERGIO ALEMPARTER,

PROYECTOS ELECTRICOS

LAMINA 4 DE 6

FECHA : ABRIL DE 2023

PROYECTO: S.A.R.

REVISO : S. ALEMPARTE

INSTALADOR

Imodo: 6

RUT: 77.036.467-8

Rcp. Legal: Rodrigo Rojas Galdames

RUT: 13.234.734-4

SERGIO ALEMPARTER,

PROYECTOS ELECTRICOS

LAMINA 4 DE 6

FECHA : ABRIL DE 2023

PROYECTO: S.A.R.

REVISO : S. ALEMPARTE

INSTALADOR